

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) Орского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Оренбургской области"

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuiz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел./факс: 8 (35362)4-23-37, 4-33-67, e-mail: gai_fbuiz@mail.ru ;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел.: 8 (35363) 71891; e-mail: novo@mail.ru ;
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Неклиновский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: osk@mail.ru ;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35268) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: jasn@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

Т. В. Степанова

М.П.

14.06.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 04076-н.24

Дата оформления: 14.06.2024



Наименование образца (пробы):

Вода централизованных систем питьевого (непрерывного) водоснабжения (вода питьевая)

Заявитель (заказчик)**:

ООО "Водник +", 462800, Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, пер. Молодежный, 25/1

Дата и время отбора образца (пробы): 06.06.2024 12 ч. 20 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 06.06.2024 14 ч. 00 мин.

Цель, основание для отбора: Производственный контроль

отбора:

Договор № 155-Н-2024 от 15.04.2024 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы)**:

ООО "Водник +", 462800, Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, пер. Молодежный, 25/1

Объект, где производился отбор образца (пробы)**:

Разводящая сеть - кран в МБОУ "ООШ с. Караганка", 462809, Оренбургская область, Новоорский район, с. Караганка, пр-кт Ленина, д. 20

Код образца (пробы): 04076.1-н, 04076.2-н

Тара, упаковка: Полимерная емкость. Стеклоплавильная емкость. Стерильная стеклянная емкость

НД на методы отбора: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводах распределительных системах", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Условия транспортировки: автотранспорт, в термоконтейнере при $t + 5^{\circ}C$

Дополнительные сведения: Объем образца (пробы) для исследований: 2,0 л. Состояние удовлетворительное, характеристики образца (пробы) не нарушены.

Ответственный за оформление протокола: *Короткова Ж.А.* Техник Короткова Ж.А.

Код образца (пробы): 04076.1-н

Отделение санитарно-гигиенической лаборатории				
Дата начала испытаний: 06.06.2024				
Дата окончания испытаний: 10.06.2024				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты испытаний	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Сухой остаток	1280 ± 128	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72 п.3.1
2	Запах при 20 °С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Запах при 60 °С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность / (Со-Сг)	6,0 ± 1,8	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012 п.5
6	Мутность / измерение мутности проводится при длине волны падающего излучения 530nm	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	pH	7,5 ± 0,2	единицы pH	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
8	Жесткость общая	11,40 ± 1,71	°Ж	ГОСТ 31954-2012 п.4

Дополнения, отклонения и исключения из метода отсутствуют

Ответственный за проведение испытаний:

Должность, Ф.И.О.

Лаборант Мелникова О.М.

Код образца (пробы): 04076.2-н

Отделение микробиологической лаборатории				
Дата начала испытаний: 06.06.2024 14 ч. 20 мин.				
Дата окончания испытаний: 08.06.2024				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты испытаний	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены	в 100 см ³	МУК 4.2. 3963-23 п.6.3
2	Escherichia coli	Не обнаружена	в 100 см ³	ГОСТ 31955.1-13
3	Общее микробное число (ОМЧ)	6	КОЕ/см ³	МУК 4.2. 3963-23 п.5.1, п.5.2, п.5.3

Дополнения, отклонения и исключения из метода отсутствуют

Ответственный за проведение испытаний:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Чупина Е.Н.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность испытания

**Информация предоставлена заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ